

Chers collègues,

Se rapportant à la circulaire 17-22 concernant l'introduction du nouveau circulateur à haut rendement code **R1156310 (CIRC. 130/6-1" C/CONN.)**

Soyez informés que lors de la commande de la pièce n° **R1156310 (CIRC. 130/6-1" C/CONN.)** deux modèles de circulateurs différents peuvent vous être proposés, en fonction de la disponibilité des stocks:



Si le modèle représenté sur l'image '2' vous parvient, vous devrez **utiliser le câble fourni en dotation.**

S'il n'est pas possible d'utiliser ce câble (voir image "2") parce qu'il y a un connecteur différent sur le générateur de chaleur, il sera nécessaire **d'inverser manuellement le câble bleu avec le câble de terre jaune-vert.**

Profitant de l'occasion nous vous souhaitons une bonne année,

Cordialement

Service après-vente

Edilkamin S.p.A.