

JAKA HFD CONDENS OD

| CODE | DESCRIPTION | N° | P.P.H.T. |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|
| CORPS DE CHAUDIÈRE | | | |
| SEXT000012 | FRONTAL JAKA HFD CONDENS OD | 1 | 48,00 |
| RQUEJAK003 | BRÛLEUR JAKA HFD 20 CONDENS OD BNOX | 2 | 781,00 |
| RQUEJAK004 | BRÛLEUR JAKA HFD 30 CONDENS OD BNOX | 2 | 781,00 |
| RQUEJAK005 | BRÛLEUR JAKA HFD 40 CONDENS OD BNOX | 2 | 781,00 |
| REVO000000 | CORPS CHAUDIERE 20 | 3 | 656,00 |
| REVO000001 | CORPS CHAUDIERE 30 | 3 | 799,00 |
| REVO000002 | CORPS CHAUDIERE 40 | 3 | 1020,00 |
| RCON000933 | LATERAL GAUCHE JAKA HDF-20 CONDENS OD | 4 | 69,00 |
| RCON000939 | LATERAL GAUCHE JAKA HDF-30 CONDENS OD | 4 | 72,00 |
| RCON000942 | LATERAL GAUCHE JAKA HDF-40 CONDENS OD | 4 | 75,00 |
| CFER000245 | BOUCHON OBTURATEUR Ø32mm | 5 | 2,73 |
| CFER000244 | RONDELLE NYLON M5 | 6 | 0,65 |
| CTOR000210 | VIS INOX M5x12 | 7 | 0,97 |
| RCON000937 | TRAPPE LATERAL INFÉRIEURE | 8 | 25,00 |
| CFER000192 | BOUCHON OBTURATEUR Ø52 | 9 | 4,16 |
| RCON000936 | TRAPPE LATERAL SUPÉRIEURE | 10 | 19,18 |
| SEPO002291 | ARRIÈRE INFÉRIEURE | 11 | 38,00 |
| RCON000938 | ARRIÈRE SUPÉRIEURE | 12 | 24,00 |
| RCON000931 | PROTECTEUR SORTIE DE FUMÉES | 13 | 34,00 |
| CGAS000365 | SORTIE DE FUMÉES Ø100 EN COUDE 45° | 14 | 141,00 |
| CGAS000366 | JOINT SORTIE DE FUMÉES | 15 | 16,38 |
| CFER000058 | BROSSE CHAUDIERE | 16 | 12,36 |
| CGAS000364 | ADAPTATEUR EXTENSIBLE | 17 | 66,00 |
| RCON000932 | CONDENSATEUR | 18 | 948,00 |
| SCHA011378 | SUPPORT D'ANGLE RIGIDE | 19 | 4,80 |
| SCHA011377 | RIGIDITÉ | 20 | 8,79 |
| RCON000935 | DESSUS JAKA HFD- 20 CONDENS OD | 21 | 38,00 |
| RCON000941 | DESSUS JAKA HFD-30 CONDENS OD | 21 | 43,00 |
| RCON000944 | DESSUS JAKA HFD-40 CONDENS OD | 21 | 52,00 |
| SEPO002272 | TRAPPE CAISSE TABLEAU | 22 | 2,66 |
| SELEEVO026 | FAÇADE JAKA HFD CONDENS OD | 23 | 479,00 |
| RCON000934 | LATERAL DROIT JAKA HFD-20 CONDENS OD | 24 | 69,00 |
| RCON000940 | LATERAL DROIT JAKA HFD-30 CONDENS OD | 24 | 72,00 |
| RCON000943 | LATERAL DROIT JAKA HFD-40 CONDENS OD | 24 | 75,00 |
| CFER000202 | CLE | 25 | 4,26 |
| TABLEAU DE BORD | | | |
| CELC000410 | FICHE 3 PÔLES MALES | 26 | 3,45 |
| CELC000415 | CABLE BRÛLEUR | 27 | 5,94 |
| CFER000062 | PASSE-CABLE Ø22 | 28 | 0,90 |
| CELC000034 | THERMOSTAT 93° | 29 | 40,00 |
| RCON000946 | BARRETTE | 30 | 2,88 |
| CELC000407 | FICHE 5 PÔLES FEMELLES | 31 | 6,00 |
| RCON000945 | CAISSE TABLEAU | 32 | 25,00 |
| CELC000022 | THERMOSTAT DE SECURITÉ 110° 1,5m | 33 | 36,00 |
| SEPO002271 | TABLEAU | 34 | 10,82 |
| CELC000039 | VOYANT ROUGE | 35 | 2,56 |
| CELC000011 | INTERRUPTEUR N° 2 GENERAL | 36 | 6,82 |
| CELC000060 | INTERRUPTEUR N° 4 DE 1 PUISSANCE | 37 | 4,16 |
| CELC000099 | BOUTON COMMANDE NOIRE | 38 | 2,96 |
| CELC000084 | THERMOHYDROMETRE | 39 | 32,00 |
| SCHA011396 | FIXATION BOUTON | 40 | 0,65 |
| CELC000007 | THERMOSTAT DE CONTROL CAP. 1m | 41 | 28,00 |
| CELC000408 | FICHE 5 PÔLES MALES | 42 | 5,12 |
| CELC000411 | THERMOSTAT ANTIGEL | 43 | 30,00 |

JAKA HFD CONDENS OD

