



KIT 3 ANS



KIT 1 À 3 MOIS



KIT 1 À 3 MOIS	KIT 1 AN	KIT 3 ANS
Tubes calibrés	Ligne d'eau	Bloc PSL
gants	Pompe péristaltique	Canne de prélèvement
	Kit 1 à 3 mois	Ensemble tubulures de réactifs
	Paire de sangles	Collecteur de dioxyde de chlore
	Vis de fixation pompe	Connecteur pompe standard PN
	Raccord admission d'eau	Connecteur pompe PVDF
	Papillon de fixation capot	Connecteur électrique de raccordement
	Molette de fixation capot	
	Collier de serrage	

KIT 1 AN



Rep	Code	désignation
1	P0003743A	Cartouche de recharge 20 µ pour SIGNAL 10"
NR	P0045515	Ligne de réactif (cannes de prélèvement, tube PTFE, clapets, connecteurs, tubes calibrés)
2	P0045517	Alimentation linéaire pour pompe péristaltique
NR	P0045518	Jeu de cannes de prélèvement
NR	P0045519	Lot connecteurs (11 pièces pour bloc PSL, péristaltique, clapets de ligne)
3	P0045520	Sangles de fixation pour réacteur
NR	P0045521	Lot de 4 molettes de fixation (pour capot mural)
4	P0045522	Collecteur dioxyde de chlore (robinet réacteur et raccords PVC)
NR	P0028061	Bac de rétention pour jerrican gris Perno
NR	P0029810	Panneau signalétique de sécurité pour local
5	P0029814	S/E vanne à bille pour générateur dioxyde chlore
6	P0043085	Détendeur
7	P0091628	Manomètre 0 à 4 bar Ø 63 - 8/13
NR	P0960516	Membrane sonde chlore actif inorganique / bioxyde de chlore / ozone (50 ml)
NR	P0045433	Kit de maintenance de 1 à 3 mois pour générateur dioxyde chlore
NR	P0045434	Kit de maintenance annuel pour générateur dioxyde chlore
NR	P0045431	Kit maintenance annuel avec pompe PVDF (Mise à niveau BIOX I)
NR	P0045513	Kit de maintenance 3 ans comprenant ligne réactif et bloc PSL de production
NR	P0960517	Réactif de remplissage pour sonde de dioxyde de chlore (50 ml)
NR	P0960515	Sonde complète de dioxyde de chlore 0 à 2 mg/l
NR	P0060104	Membrane pour sonde de chlorite
NR	P0060105	Réactif de remplissage pour sonde chlorite
NR	P0060103	Sonde complète de chlorite
NR	P0029806	Chambre de mesure CLO2 spéciale
NR	P0048618	Débitmètre à ludion